【質疑回答書】

長柄東住宅外29住宅石綿含有建材(屋上防水材等)採取及び成分分析調査業務委託

大阪市住宅供給公社 住宅管理部

質疑番号	質 疑 事 項	回 答
1	・特記仕様書5-(2)試料の採取、分析の② 試料の採取箇所は、階段・タラップ又は梯子での昇降にて作業は可能でしょうか。	可能です。
2	・特記仕様書5-(2)試料の採取、分析の② 1カ所から採取した試料を1検体として扱うとありますが、分析対象建材ごとに3カ所採取ではなく1カ所採取の理解でよろしいですか。	相違ありません。
3	・特記仕様書5-(2)試料の採取、分析の⑦ 試料採取痕の補修について、指定方法にて補修後に、漏水により下階に損害が生じた場合等の賠償責任義務は調査者にありますか。	試料採取やその補修が原因で漏水等が発生し、調査者の責が明らかであることが確認された際には、賠償責任義務が生じる場合があります。
4	・分析結果報告書について 書式の指定はありますか。	指定の様式はありませんが、一部、記載事項(建物や屋上防水材の名称等)の指定はあります。